

|   |  |
|---|--|
| Numer zapytania                             | Z13/4/1/aktualizacja1                                      |
| Tytuł zapytania                             | Przeгляд roczny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| Kupiec prowadzący:                          | Samosionek, Adam   |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: |  |
| Data złożenia:                              | 2025-04-10 14:37:29  |
| Waluta:                                     | PLN  |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|  |                     |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-04-10 14:40:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-04-18 14:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-04-18 13:59:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,

W związku z potrzebą realizacji rocznego przeglądu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w naszym zakładzie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie poniższych usług. Prosimy o przygotowanie oferty zgodnej z podanym zakresem.

#### Zakres usług:

##### 1. **Przeгляд roczny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych**

- o **Ilość:** 1 komplet (zestawienie urządzeń zgodnie z harmonogramem).
- o **Termin realizacji:** do uzgodnienia, preferowany okres kwiecień-maj 2025 r.
- o **Szczegółowy zakres prac:**

##### **Przeгляд central wentylacyjnych:**

- Wizualna i słuchowa kontrola stanu technicznego.
- Czyszczenie i/lub wymiana filtrów powietrza (zgodnie z zestawieniem).
- Dezynfekcja.
- Czyszczenie kanałów wentylacyjnych przy centrali.
- Sprawdzanie prądów pobieranych przez silniki wentylatorów nawiewnych i wywiewnych.
- Kontrola stanu pasków klinowych, zabezpieczeń (presostaty, termostaty), mocowań, uchwytów, połączeń elastycznych.
- Sprawdzanie poprawności działania elementów automatyki, czujników temperatury, drożności układu odprowadzenia skroplin.
- Kontrola stanu krat zabezpieczających, wymienników (w tym czyszczenie), sieci kanałów wentylacyjnych i izolacji termicznej.
- Termografia szaf sterowniczych, kontrola błędów na panelu sterowniczym, dokręcenie połączeń kablowych, kontrola styczników i wirników wentylatorów.

##### **Przeгляд agregatów freonowych:**

- Sprawdzanie wibroizolatorów, ciśnienia na obiegu freonowym (LP i HP), różnicy ciśnień skraplania.
- Badanie szczelności układu, czyszczenie skraplacza, pomiar prądów silnika sprężarki.
- Kontrola stanu oleju w kompresorach, zawilgocenia układu (wziernik), przegrzewu i przechłodzenia.
- Sprawdzanie działania zaworów elektromagnetycznych, rozprężnych, regulatora ciśnienia skraplania, grzałek karтеру sprężarki.
- Wizualna i słuchowa kontrola, kontrola błędów na panelu sterowniczym, dokręcenie połączeń kablowych, kontrola stanu styczników, wirników wentylatorów i izolacji termicznej instalacji obiegu czynnika

chłodniczego.

#### 1. **Dodatkowe wymagania:**

- Usunięcie usterek niewymagających dodatkowych nakładów w cenie usługi.
- Gotowość serwisowa i reakcja na awarię w ciągu 12 godzin od zgłoszenia (w dni robocze).
- Zgłoszenie awarii w dni poprzedzające ustawowo wolne od pracy – reakcja w najbliższy dzień roboczy.
- Wykonanie testu szczelności układu oraz protokołu do CRO (Centralny Rejestr Operatorów).
- Usługa realizowana w dni robocze (poniedziałek-piątek).

#### 1. **Prosimy o uwzględnienie w ofercie:**

- Cenę jednostkową netto i brutto za wykonanie przeglądu rocznego (1 komplet).
- Koszt jednego przyjazdu i diagnozy awarii (jako opcja dodatkowa).
- Koszty materiałów zużytych do usunięcia awarii (po uprzedniej akceptacji).
- Warunki płatności (min. 45 dni).
- Ważność oferty: minimum 30 dni od daty złożenia.

lokalizacja miejsca wykonania prac to:

**SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SP.Z O.O.**

**SEKURIT TRANSPORT DIVISION**

ul. Szklarska 27,

68-200 Żary woj. Lubuskie

Polska

Ofertę prosimy przesłać w terminie do 18 kwietnia 2025 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Osoba kontaktowa:

**Marcin Kozłowski** +48 785 541 161

marcin.kozlowski@saint-gobain.com

#### LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty       |
|-----|-----------------|
| 1.  | HARMONOGRAM.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt  | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Przeгляд roczny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |                    | 1     | komplet         | Inne               |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności: 30 dni              |
| 2.  | Miejsce dostawy: siedziba             |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie      |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

## SKŁADANIE OFERT

|   |     |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |